

PLANTA -3	
GRUPO DE PRESION GENERAL AGUA DE CONSUMO	
CANTIDAD	DESCRIPCION
3	Bombas Grundfos PNV NN 40
1	Bomba de Recirculacion Cilit
1	Vaso de Expansion IBAIONDO 200L
1	Deposito de 16.000L
1	Deposito de 16.000L
1	Sistema de Inyeccion de Cloro Y PH
1	Deposito de 100L = Cloro
1	Deposito de 100L = PH
1	Descalsificador Cilit BA 1806
1	Deposito de Sal 500L

GRUPO DE PRESION AGUA OSMOTIZADA (CILIT V01350F)	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Bomba Grunfos CRN3-21
1	Bomba Cilit NA-12T
1	Bomba Grunfos PNV DN32
1	Bomba Grunfos PNV DN32
1	Vaso de Expansion 200L UBAIONDO
1	Sistema de inyeccion de Cloro Y PH
1	Deposito 100L = Cloro
1	Deposito 100L = PH
1	Deposito 150L = Cilit zerocloro
1	Deposito 150L = Cilit 3100
1	Deposito de 4000L
1	Deposito de 4000L
1	Deposito de 1500L
1	Bomba Lomara

A.C.S	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Deposito de 2000L
1	Deposito de 2000L
1	Deposito de 2000L
1	Vaso de expansion 25L
1	Vaso de expansion 25L
1	Vaso de expansion 25L
1	Intercambiadores Sedical
1	Intercambiadores Sedical
1	Intercambiadores Sedical
1	Bomba Primario Solar GB01 Grundfos
1	Bomba Legionela GB07 Grundfos

1	Bomba Secundario Solar GB02 Grunfos
1	Bomba calderas 2 GB03.1 Grundfos
1	Bomba caldera 1 GB03.2 Grundfos
1	Bomba Rac 1 GB04.1
1	Bomba Rac 2 GB04.2
1	Deposito de Llenado Glicol de 30L para la
1	Bomba REMS 115320
1	Vaso de expansion de la Solar 200L

DEPOSITO DE VACIO (MIL´S)	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Deposito Mil´s
1	Bomba de vacio Serie EVISA
1	Bomba de vacio Serie EVISA
1	Bomba de vacio Serie EVISA

SALA DE MEDIA TENSION	
CANTIDAD	DESCRIPCION
2	Casseta conmutacion transformadora

SALA DE CUADRO DE BAJA TENSION	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	E9.1 EXTRACCION
1	E9.2 EXTRACCION
1	V2.1 IMPULSION
1	V2.2 IMPULSION

SALA SAI	
CANTIDAD	DESCRIPCION
240	Baterias v2v 500/2

SALA COMPRESORES	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Pulmon Acumulador Fical
1	Secador electrolitico Air Worthington
1	Secador electrolitico Air Worthington
1	Compresor de aire Atlas Copco
1	Compresor de aire Spiralair KS4/T

AGUA FECALES	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Bomba Fecal
1	Bomba Fecal
1	Sistema de control FLYGT de bombas

SALA P.C.	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Sistema de inyeccion de Cloro y PH
1	Deposito 100L = Cloro
1	Deposito 100L = Acido
1	Bomba Jockey ABB
1	Bomba Electrica ABB
1	Bomba Diesel ABB
1	Bomba de recirculacion Cilit
1	Deposito contra incendios de 50 m ³
1	Deposito contra incendios de 50 m ³
36	B.I.E.S
190	Extintores
38	Pulsadores
8	Columna Seca
1	Central analogica Siemens CT11 de 8 lazos
20	Sirenas de Alarma
19	Retenedores
14	Compuertas
298	Detectores de Humo
-	Rociadores Modelo VIKING 3 1/2" PL-2 Y PL-3
-	Extincion automatica por Agua Nebulizante

SAI QUIROFANOS PL-2			
CANTIDAD	DESCRIPCION		
6	SAI ABB Poer scaler		
6	Armarios de Baterias		
1	Uniflair schneider electric		
RESONANCIA PL-1			
CANTIDAD	DESCRIPCION		
1	Unidad resonancia ACH-01 EMERSON		
1	Compresor CSW-71 Helium		
3	Enfriadoras Carrier		
1	Acumulador 370L		
1	Bomba Siemens 9.1		
1	Bomba Siemens 9.2		
1	Bomba Siemens 9.3		
1	Centralita de Gases		
PLANTA - 1 Parking			
CANTIDAD	DESCRIPCION		
2	Bombas BAXIROCA SB-10YA		
1	Sala de Gases	Aire Medicinal	

PLANTA 0		
CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	Deposito de Grasas	
1	Contadores de Agua	
1	Contadores de Luz	
1	Filtro Cilit multi pur M2	
1	Bomba Gasoleo gespasa	
1	Sala de Gases	OXIGENO
		PROTOXIDO
		AIRE MEDICINAL
		AIRE COMPRIMIDO

ENTREPLANTA O ALTILLO	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	CL 01 Climatizador Recepcion
1	CL 02 Climatizador PL 0 Urgencias
1	CL 3.1 Climatizador Quirofano 4
1	CL 3.2 Climatizador Quirofano 2
1	CL 4.1 Climatizador Quirofano 3
1	CL 4.2 Climatizador Quirofano 1
1	CL 05 Climatizador CMA
1	CL 06 Climatizador Reanimacion
1	CL 11 Aire Primario Sot 1,2,3
1	CL 12 Climatizador Esterilizacion
1	Extractor VE04 (Pasillo sucio)
1	Split Toshiba air conenticare
7	Humidificador Carel
TERRAZA PL 4	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Unidad tratamiento Aire exterior AP-03 (Trox technik)
1	Extractor E-10 (Trox Technik)
1	Extractor Zona AP-3 E05 (Trox Technik)

PISCINA HOSPITAL	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Unidad de Piscina BCP-01 (Sedical)
1	Bomba Piscina B 8.1 SAP25/125-0,25/K PN 10
1	Bomba Piscina B 8.2 SAP25/125-0,25/K PN 10
1	Bomba de Recirculacion
1	Sistema de Electrolisis
1	Sistema de inyeccion de PH
1	Deposito de 100L = PH
1	Deposito de Arena de 150 kg ASTRALPOOL

TERRAZA PL2	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Unidad tratamiento Aire exterior AP-02 (Trox Techmir)
1	Extractor zona AP-2 E-03
1	Extractor Aparcamiento sot 2º E-02
1	Extractor Aparcamiento sot 1º E-01

PLANTA 5º	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	CL 10 Climatizador Sala Presidencial
1	CL 7 Aporte Aire exterior De Pl 5 a Pl 0
1	Extraccion PL 5 a PL 0
2	Bombas Grundfos TP 32-320 3,58L/s
2	Bombas Grundfos TP 32-230 0,36L/s
2	Bombas Grundfos TP 50-430 9,31L/s
2	Bombas Grundfos TP 65-260 9,18L/s
2	Bombas Grundfos TP 50-190 9,18L/s
3	Vasos expansion Sedical NG 50-NG-100-NG-500
2	Bombas Grundfos TP 40-230 1,66L/s
2	Bombas Grundfos TP 32-230 0,86L/s
2	Bombas Grundfos TP 65-240 11,87L/s
2	Bombas Grundfos TP 100-310 31,7L/s
2	Bombas Grundfos TP 80-400 32,25L/s
1	Contador de Gas de Caldera

PLANTA 7º	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Enfriadora MCQUAY
1	Enfriadora MCQUAY Con recuperacion de calor
2	Acumuladores de 2000L
3	Separadores de Fangos
2	Bombas Grundfos TD 50-190 4,06L/s
2	Bombas Grundfos TD 80-210 14,81L/s
2	Bombas Grundfos TD 100-250 39,27L/s
1	Grupo electrogeno 450KVA Electra Molins
2	Caldera Roof-top marca adisa 850kw
1	CL 9 Climatizador cocina
1	CL 8 Climatizador Comedor
1	VE01 Extraccion Cocina LVB-270/200N
1	VE03 Extraccion Campana Cocion cocina CVHT-15/15 4KW
1	VE05 Extraccion Comedor Cab-315
1	VE06 Extraccion Campana vahos cocina cvst-10/6

4	Condensadoras para salas de Frio cocina
---	---

PISCINA DE ROCAFORT	
MEDIDAS DE LA PISCINA: 4,10x2,50x1,60(altura)	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Caldera: ACV tipo: TER 125.2/10755 86'4Kw
1	Depósito dosificador de cloro: ASTRALPOOL 100l
1	Bomba: BRAUSTER . Mod SARENA 75M
1	Filtro de cristales de alta velocidad: ASTRALPOOL. Mod CANTABRIA
1	Intercambiador de placas: ALFA LAVAL
1	Elevador Piscina