


FECHA: _____

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO	CÓDIGO INSTALACIÓN: PCI	
		CÓDIGO MÁQUINA: BIE	
		CÓDIGO INTERNO:	
d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual			
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:	
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA			

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
L	A	Desmontar la manguera y ensayo de esta en lugar adecuado				
L	A	Comprobacion del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre.				
L	A	Comprobación de la estanqueidad de los racores y manquera y estado de las juntas				
L	A	Comprobación de la indicacion del manometro con otro de referencia acoplado en el racor de conexion de la manguera.				
L	5A	Someter a la manguera a una presion de prueba de 15 bar				
L	T	Comprobar la buena accesibilidad y ubicacion de los equipos				
L	T	Inspeccionar todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y accionando la boquilla caso de ser varias posiciones.				
L	T	Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras del armario				
L	T	Comprobar la presión de la boca de incendio equipada				

Materiales Sustituídos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero