


FECHA: \_\_\_\_\_

 <p><b>FREMAP</b> Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</p>	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</b>	CÓDIGO INSTALACIÓN: PCI
		CÓDIGO MÁQUINA: BIJ
		CÓDIGO INTERNO:
d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:

**BOMBA DE INCENDIOS JOCKEY**

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
	A	Realizar el de mantenimiento anual de motores según instrucciones del fabricante				
	A	Limpieza de filtros y elementos de retención en zona de agua				
	S	Comprobacion de alimentacion electrica, lineas y protecciones				
	S	Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas.				
	S	Comprobar el estado del prensa, reapretarlo o sustituirlo				
	S	Accionamiento y engrase de válvulas				
	T	Comprobacion de funcionamiento, automatico y manual de la bomba				
	T	Comprobar y anotar las presiones de marcha y paro de la bomba				
	T	Comprobar y anotar el consumo electrico de la bomba				

Materiales Sustituídos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero