


FECHA: _____

 FREMAP <small>Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</small>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO	CÓDIGO INSTALACIÓN: PCI
		CÓDIGO MÁQUINA: ICS
		CÓDIGO INTERNO:
d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Biannual		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:

DETECCION AUTOMATICA

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
	A	Verificacion integral de la instalacion				
	A	Limpieza del equipo de centrales y accesorios				
	A	Verificacion de uniones roscadas o soldadas				
	A	Limpieza y reglaje de reles				
	A	Regulacion de tensiones e intensidades				
	A	Verificacion de los equipos de transmision de alarma				
	A	Prueba final de la instalacion con cada fuente de alimentacion				
	A	Comprobacion de los enclavamientos asociados				
	A	Verificacion de la vida util de los detectores, segun fabricante				
	A	Comprobar los registros de las anomalias, falsas alarmas, alarmas, etc. en el Libro de Control				
	s	Comprobar la operatividad de la centralita				
	s	Analisis de alarmas recogidas el día anterior.				
	T	Comprobacion de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro)				
	T	Sustitucion de pilotos, fusibles, etc.,. defectuosos				
	T	Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicion de agua destilada, etc.)				

Materiales Sustituídos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero