


FECHA: \_\_\_\_\_

 <b>FREMAP</b> <small>Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</small>	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</b>	CÓDIGO INSTALACIÓN: PCI
		CÓDIGO MÁQUINA: ICS
		CÓDIGO INTERNO:
d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Biannual		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:
<b>SISTEMA MANUAL DE ALARMA</b>		

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
	A	Verificacion integral de la instalacion				
	A	Limpieza de sus componentes				
	A	Verificacion de uniones roscadas o soldadas				
	A	Prueba final de la instalacion con cada fuente de alimentacion				
	T	Comprobacion de funcionamiento de la instalacion (con cada fuente de alimentacion)				
	T	Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposicion de agua destilada)				

Materiales Sustituídos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

(\*) Las operaciones de mantenimiento técnico-legal deberán hacerse coincidir con las correspondientes operaciones de los sistemas automáticos de detección y alarma de incendios.

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero