


FECHA: \_\_\_\_\_

 <b>FREMAP</b> <small>Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</small>	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</b>	CÓDIGO INSTALACIÓN: PCI
		CÓDIGO MÁQUINA: CCF
		CÓDIGO INTERNO:
d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:

**SISTEMA SECTORIZACION:  
COMPUERTAS CORTAFUEGOS**

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
	A	Comprobar la accesibilidad al rearme de la caja				
	A	En compuertas electricas, comprobar cierre y apertura manipulando la centralita (*)				
	A	Limpieza y reglaje de relé asociado (*)				
	A	Engrase de las partes que lo requieran				
	A	Comprobar la estanqueidad de la caja con la compuerta abierta y cerrada				
	A	En compuertas electricas, reapriete de contactos				
	A	En compuerta electrica, activarla manipulando sensor asociado				
	A	Verificacion integral de la compuerta				
	T	Comprobar la accesibilidad al rearme de la caja				
	T	Comprobar funcionamiento de las instalación (*)				

Materiales Sustituídos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

(\*) Las operaciones de mantenimiento técnico-legal deberán hacerse coincidir con las correspondientes operaciones de los sistemas automáticos de detección y alarma de incendios.

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero