


FECHA: _____

 <p>FREMAP Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</p>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO	CÓDIGO INSTALACIÓN: PCI
		CÓDIGO MÁQUINA: EXT
		CÓDIGO INTERNO:
d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual 5A=Quinquenal		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:

EXTINTORES

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
	A	Comprobar que la ultima fecha de retimbrado es inferior a 5 años				
	A	Comprobación del peso, presion, en su caso.				
	A	Comprobacion del estado del agente extintor, peso y aspecto externo del botellín de presión, si existe.				
	A	Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, valvulas y partes mecanicas.				
	5A	Retimbrado de extintor (Tres retimbrados como máximo). (*)				
	T	Comprobacion de la accesibilidad, buen estado de conservacion.				
	T	Comprobacion del peso y presion, en su caso.				
	T	Inspección ocular del estado externo de las partes mecanicas (boquilla, valvulas, manguera, etc.)				
	T	Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.				

Materiales Sustituídos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

(*) Los extintores de incendios, se someterán cada cinco años a pruebas de presión fuera de servicio por Mantenedor Autorizado, y tendrán una vida útil de veinte años a partir de la fecha de fabricación como máximo.

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero