


FECHA: _____

 <p>FREMAP Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</p> <p>HOSPITAL FREMAP MAJADAHONDA</p>	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</p>	CÓDIGO INSTALACIÓN: PCI
		CÓDIGO MÁQUINA: ICS
		CÓDIGO INTERNO:
<p>d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual</p>		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:

PUERTA CORTAFUEGOS

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
	A	Activar los electroimanes actuando sobre un detector de cada zona (*)				
	A	Comprobar y limpiar la actuacion de la celula de presencia si existe (*)				
	A	Comprobar la correcta sujeción de los soportes				
	T	Comprobar la correcta sujecion de los soportes				
	T	Activar el boton de prueba para comprobar la operatividad del electroiman				

Materiales Sustituídos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

(*) Las operaciones de mantenimiento técnico-legal deberán hacerse coincidir con las correspondientes operaciones de los sistemas automáticos de detección y alarma de incendios.

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero