

FECHA: \_\_\_\_\_

 <p><b>FREMAP</b> Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</p> <p><b>HOSPITAL FREMAP MAJADAHONDA</b></p>	<p><b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</b></p>	CÓDIGO INSTALACIÓN: CLI
		CÓDIGO MÁQUINA: VRI
		CÓDIGO INTERNO:
<p>d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual</p>		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:

**ALJIBES/DEPOSITOS AGUA FRIA**

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
	T	Comprobar el correcto cierre y apertura del llenado				
	T	Comprobar la actuacion de las sondas de nivel				
	T	Comprobar la operatividad del rebosadero				

**Materiales Sustituídos:**

**Observaciones:**  
**Sombreado: Técnico-Legal**  
 En este caso las operaciones de técnico legal corresponden al mantenimiento higiénico sanitario de los depósitos ó aljibes incluidas

Firma del O.M.:	Firma Ingeniero
-----------------	-----------------