


FECHA: \_\_\_\_\_

 <p><b>FREMAP</b> Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</p> <p><b>HOSPITAL FREMAP MAJADAHONDA</b></p>	<p><b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO LEGAL Y RECOMENDADO</b></p>	CÓDIGO INSTALACIÓN: CLI
		CÓDIGO MÁQUINA: CEM
		CÓDIGO INTERNO:
<p>d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual</p>		
<p>Oficial de Mantenimiento:</p>		<p>Ingeniero de Mantenimiento:</p>
<p><b>CAJAS DE EXPANSION Y MEZCLAS DENOMINACION:</b></p>		

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
L	A	Revision del estado del aislamiento termico				
	A	Engrase de partes móviles que lo requieran				
	A	Comprobacion actuacion servomotores y/o actuadores				
	A	Comprobacion del estado compuertas, lamas, engrasando si procede				
L	A	Revisión de baterías de intercambio térmico y/o resistencia de apoyo si procede				
	m	Revision, limpieza o sustitucion de filtros de aire, si existen				
	m	Comprobacion funcionamiento del sistema de regulacion automatica				
	m	Comprobacion funcionamiento de sonda de temperatura				
	m	Comprobacion del correcto funcionamiento del actuador de accionamiento de la compuerta (apertura y cierre). Ajustar si es necesario				

Materiales Sustituídos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero