


FECHA: _____

 <p>FREMAP Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</p> <p>HOSPITAL FREMAP MAJADAHONDA</p>	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</p>	CÓDIGO INSTALACIÓN: CLI
		CÓDIGO MÁQUINA: CAI
		CÓDIGO INTERNO:
<p>d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual</p>		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:
<p>CORTINAS DE AIRE (BATERÍA ELÉCTRICA) >70 kW</p>		

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
L	A	Revisión del estado del aislamiento térmico				
	A	Comprobación de la continuidad eléctrica de las resistencias				
	A	Comprobación de las vibraciones				
	A	Comprobación de los motores de accionamiento de compuertas de aire				
L	A	Limpieza general del equipo y de los elementos de intercambio térmico				
	A	Comprobación del estado de conservación exterior del equipo				
	A	Comprobación del estado de los anclajes				
L	A	Comprobación del estado y tensado de correas, si procede				
	A	Engrase de rodamientos, si procede y partes móviles				
	A	Revisión del alineamiento del acoplamiento motor-ventilador				
	A	Revisión y limpieza de unidades de impulsión de aire				
L	m	Comprobación del estado y tarado de los elementos de seguridad				
L	m	Revisión y limpieza de filtros de aire si procede				
L	m	Inspección visual del estado y operatividad del equipo				
L	m	Comprobación de la continuidad de la conexión de puesta a tierra				
L	S	Comprobación de ausencia de ruidos extraños				
L	S	Revisión de conexiones eléctricas y reapriete si procede.				
L	S	Comprobación del funcionamiento del sistema de control automático				

Materiales Sustituídos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero