


FECHA: \_\_\_\_\_

 <p><b>FREMAP</b> <small>Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</small></p> <p><b>HOSPITAL FREMAP MAJADAHONDA</b></p>	<p><b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</b></p>	CÓDIGO INSTALACIÓN: FUE
		CÓDIGO MÁQUINA: GPF
		CÓDIGO INTERNO:
<p>d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual T=Trimestral S=Semestral A=Anual 5A=Quinquenal 10A=Decenal</p>		
<p>Oficial de Mantenimiento: _____</p>		<p>Ingeniero de Mantenimiento: _____</p>
<p><b>GRUPO DE PRESION COMBUSTIBLE</b></p>		

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
L	5A	Comprobar estado y funcionamiento				
	A	Reapriete de contactos electricos				
	A	Comprobar la existencia de carga de aire en vaso de expansion				
	A	Comprobacion de estanqueidad de los circuitos de distribucion				
	A	Comprobación tarado de elementos de seguridad				
	A	Comprobar alineación motor bomba y acoplamiento				
	A	Verificar estado de rodamientos y engrasar si procede				
	m	Deteccion de fuga en red de combustible				
	m	Comprobacion tarado de elementos de seguridad				
	m	Limpieza y verificacion de los filtros de la red				
	m	Comprobar y anotar de la depresion en aspiracion				
	m	Comprobar, anotar y ajustar si procede la presion de impulsión				
	m	Comprobar y anotar los consumos de las bombas				
	S	Revision del sistema de control automatico				

Materiales Sustituídos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero