


FECHA: \_\_\_\_\_

 <p><b>FREMAP</b> <small>Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</small></p> <p><b>HOSPITAL FREMAP MAJADAHONDA</b></p>	<p><b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</b></p>	CÓDIGO INSTALACIÓN: CLI
		CÓDIGO MÁQUINA: RAE
		CÓDIGO INTERNO:
<p>d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual</p>		
<p>Oficial de Mantenimiento:</p>		<p>Ingeniero de Mantenimiento:</p>
<p><b>RADIADORES (ELECTRICOS) &gt;70 kW</b></p>		

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
L	S	Revisión del sistema de control automático asociado				
L	A	Reapriete de contactos eléctricos				
	A	Inspección visual, limpieza, ausencia de corrosiones y oxidaciones				
	A	Comprobar la correcta sujección del equipo				

Materiales Sustituidos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero