


FECHA: _____

 <p>FREMAP Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</p> <p>HOSPITAL FREMAP MAJADAHONDA</p>	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</p>	CÓDIGO INSTALACIÓN: IAC
		CÓDIGO MÁQUINA: RAC
		CÓDIGO INTERNO:
<p>d=Diario s=Semanal m=Mensual T=Trimestral S=Semestral A=Anual 3A=Trienal 6A=6 Años 12A=12 Años</p>		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:
<p>RED DE AIRE COMPRIMIDO O NEUMÁTICA</p>		

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
L	A	Realizar revisión conforme a las instrucciones del fabricante y condiciones de operación				
L	A	Comprobar la estanqueidad de la red				
	A	Comprobar la correcta sujeción de la red				
	A	Comprobar la estanqueidad de las válvulas de corte manipulando estas				
	A	Limpieza o sustitución de los filtros asociados				
	A	Comprobar la presión de suministro en la red				
	A	Comprobar la operatividad de los reguladores de presión, ajustando				
	A	Comprobar la operatividad de los purgadores separadores de agua				
L	6A	Realizar por OCA, inspección nivel B, fuera de servicio. (*) (**)				

Materiales Sustituidos:

(*) Las inspecciones de nivel B, fuera de servicio de las tuberías de la red de aire comprimido serán obligatorias, para tuberías con DN ≥ 32 y cuyo producto de la presión máxima de servicio en bar por el diámetro nominal que sea $PS \times DN > 1.000$.

(**) La periodicidad de las inspecciones de nivel B, fuera de servicio de las tuberías de la red de aire comprimido, con DN > 250 cuyo producto de la presión máxima de servicio en bar por el diámetro nominal que sea $PS \times DN < 5.000$ será cada 12 AÑOS.

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero