


FECHA: _____

 <p>FREMAP <small>Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</small></p> <p>HOSPITAL FREMAP MAJADAHONDA</p>	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</p>	CÓDIGO INSTALACIÓN: CLI
		CÓDIGO MÁQUINA: RTA
		CÓDIGO INTERNO:
<p>d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual</p>		
<p>Oficial de Mantenimiento: _____</p>		<p>Ingeniero de Mantenimiento: _____</p>
<p>RED DE TUBERIA Y AISLAMIENTO</p>		

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
L	A	Comprobación estanqueidad de circuitos de tuberías				
L	A	Revisión del estado del asilamiento térmico, si procede				
	A	Comprobación del estado de sujeción, en zonas accesibles				
L	S	Comprobación estanqueidad de las válvulas de interceptación				
	S	Revisión y limpieza de filtros asociados				

Materiales Sustituidos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero