

PRINCIPALES OPERACIONES A REALIZAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE REHABILITACION Y FUENTE ORNAMENTAL

La conservación y el tratamiento de la piscina y fuente de referencia comprenden como mínimo los siguientes trabajos:

VACIADO Y LIMPIEZA: del vaso de la piscina, como mínimo una vez al año, coordinado con la propiedad, según necesidad, preparación de las paredes con producto anti algas utilizando limpiadores químicos (biocidas), y del vaso de la fuente una vez al año, utilizando limpiadores químicos y preparación de las paredes.

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO: todo lo necesarios para una buena cloración, clarificación y regulación del ph, utilizando hipoclorito sódico, floculantes, reductor del ph y demás aditivos.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS: limpieza a contra corriente y vigilancia de los mismos todos los días y cuantas veces sea necesaria

LIMPIEZA DE FONDOS Y PAREDES DE PISCINA: limpieza de paredes y fondo de la piscina, utilizando medios manuales a diario de lunes a sábados

LIMPIEZA DE FONDOS Y PAREDES DE FUENTE: limpieza de paredes y fondo de la fuente mínimo 2 veces por semana, utilizando medios manuales, según necesidades

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: mantenimiento necesario de bombas, tuberías, valvulería, central depuradora, etc., mínimo cada 2 semanas un maquinista titulado visita las instalaciones, así mismo adición de productos y revisión con todo lo relacionado con la piscina y la fuente

ANALISIS DEL AGUA: a diario para comprobar el estado de la piscina y fuente, determinando el ph, cloro libre, cloro total, acidez, etc. y salubridad, en el caso de la fuente. Corrección de los valores/calibración

del panel regulador cloro/ph, cuando sea necesario. Se anotaran todas las labores de mantenimiento en libro de registro diariamente. Todas las medidas a realizar bien recogidas en la ficha de mantenimiento

OTRA OPERACIONES: diariamente una vez realizado el mantenimiento del vaso de piscina, cubrir mediante cobertor térmico

HERRAMIENTAS/MEDIOS MANUALES: limpiafondos, recogedores, etc. necesarios para la limpieza de las instalaciones diaria, serán provistos por la propiedad, reponiendo/reparado los daños que se puedan producir en los mismos la empresa mantenedora

SERVICIO DE URGENCIA: las 24 horas.

HORARIO DE SERVICIO: El horario de funcionamiento de la Piscina es de lunes a sábado de 08:00 a 16:00 y el de la fuente según necesidad, en horario diurno

CONTROL DE AGUA DE PISCINA DE REHABILITACION

Fecha día/mes	Horas de Muestra	Cloro libre (mg/l)	Cloro combinado (mg/l)	ph (Ud de ph)	Turbidez (UNF)	Transparencia	Agua Depurada (m3)	Humedad Relativa (%)	Temperatura Ambiente (°C)	Temperatura del Agua (°C)	CO2 (ppm)	Tiempo Recirculacion	
LUNES													M. CIRCUITO
/ /													M. VASO
MARTES													M. CIRCUITO
/ /													M. VASO
MIÉRCOLES													M. CIRCUITO
/ /													M. VASO
JUEVES													M. CIRCUITO
/ /													M. VASO
VIERNES													M. CIRCUITO
/ /													M. VASO
SABADO													M. CIRCUITO
/ /													M. VASO
DOMINGO													M. CIRCUITO
/ /													M. VASO

OBSERVACIONES:
