


FECHA: _____

 FREMAP <small>Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</small> HOSPITAL FREMAP MAJADAHONDA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO	CÓDIGO INSTALACIÓN: PCI
		CÓDIGO MÁQUINA: ALG
		CÓDIGO INTERNO:
d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:

**ALJIBES O DEPOSITOS DE
ACUMULACION DE AGUA DE
EXTINCION DE INCENDIOS**

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
L	A	Limpiar los filtros y los elementos de retención de suciedad en sistemas de agua				
L	A	Comprobar la apertura y cierre del sistema de llenado, boya, electroválvula o similar (*)				

Materiales Sustituídos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

(*) Comprobar que el volumen útil de agua disponible en el aljibe ó depósito es correcto según especificaciones del Proyecto ó necesidades de la instalación.

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero