


FECHA: _____

 <p>FREMAP <small>Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</small></p> <p>HOSPITAL FREMAP MAJADAHONDA</p>	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</p>	CÓDIGO INSTALACIÓN: CLI
		CÓDIGO MÁQUINA: CRA
		CÓDIGO INTERNO:
<p>d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual</p>		
<p>Oficial de Mantenimiento: _____</p>		<p>Ingeniero de Mantenimiento: _____</p>
<p>COMPUERTAS DE REGULACION DE CAUDAL DE AIRE >70kW</p>		

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
	A	Comprobacion estanqueidad de las compuertas, abiertas y cerradas				
	A	Comprobacion de actuacion de servos y actuadores, si existen				
	A	Engrase de partes moviles que lo requieran				
L	A	Reapriete electrico, si procede				
L	S	Inspección visual del estado y operatividad del equipo				
L	S	Revision del sistema de control automatico, si procede				

<p>Materiales Sustituídos:</p>

<p>Observaciones:</p> <p>Sombreado: Técnico-Legal</p>

<p>Firma del O.M.: _____</p> 	<p>Firma Ingeniero _____</p>
--	--