


FECHA: _____

 <p>FREMAP <small>Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</small></p> <p>HOSPITAL FREMAP MAJADAHONDA</p>	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</p>	CÓDIGO INSTALACIÓN: CLI
		CÓDIGO MÁQUINA: VAC
		CÓDIGO INTERNO:
<p>d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual</p>		
<p>Oficial de Mantenimiento:</p>		<p>Ingeniero de Mantenimiento:</p>
<p>VALVULERIA Y ACCESORIOS >70kW</p>		

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
L	A	Revision del estado del aislamiento termico				
	A	Comprobación estado de los dilatadores				
	A	Comprobacion de la correcta dilatacion de ramales, en zonas accesibles				
	A	Comprobar sustituyendo o ajustando si procede los elementos de medida instalados				
	A	Comprobar la correcta sujecion de accesorios				
	A	Comprobar, limpiando si procede los purgadores automaticos				
	A	Comprobar operatividad de las valvulas antirretorno				
	A	Comprobar estado de manguitos antivibratorios				
	m	Purga de circuitos				
L	S	Limpieza de filtros asociados				
L	S	Comprobación de la estanqueidad de las válvulas de interceptación				

<p>Materiales Sustituídos:</p>

<p>Observaciones:</p> <p>Sombreado: Técnico-Legal</p>

<p>Firma del O.M.:</p>	<p>Firma Ingeniero</p>
------------------------	------------------------