

NUMERO DE MUESTRA A REALIZAR Y PERIODICIDAD DE LAS MISMAS, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE FREMAP EN BARCELONA

A. DETERMINACIÓN DE LEGIONELLA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA INSTALACIÓN (CONTROLES ANALÍTICOS MÍNIMOS A REALIZAR DE LEGIONELLA PNEUMOPHILA, LEGIONELLA SPP, CLORO LIBRE Y TEMPERATURA, RECOGIDOS EN ANEXO 6 RD 865/2003 Y UNE 100030/2017)

TABLA 1. TODO EL HOSPITAL

INSTALACIÓN	NUMERO DE MUESTRAS	Nº TOTAL DE MUESTRAS (UD/AÑO)
RED / ALJIBES DE PCI (ALTERNAR ALJIBE MENSUAL)	1 UD/MES	12
PISCINA DE TRATAMIENTOS	1 UD/MES	12
ALJIBES DE AFC (ALTERNAR ALJIBE MENSUAL)	1 UD/MES	12
PUNTO TERMINAL AFC	1 UD/MES	12
ACUMULADORES/ PUNTO TERMINAL DE ACS	4 UD/MES	48
TOTAL MUESTRAS ANUALES		96

TABLA 2. TODO EL HOSPITAL DE BARCELONA

ANALÍTICAS POSTDESINFECCION PREVENTIVA	Nº NUESTRAS/AÑO	OBSERVACIONES
LEGIONELLA	36	SON DISTINTAS QUE LAS DE LOS INFORMES (TABLA 1 ANTERIOR)
ANÁLISIS DE POTABILIDAD SEGÚN RD 140/2003	10	SE UTILIZARAN LAS REALIZADAS PARA LOS INFORMES (TABLA 5)
TOTAL MUESTRAS ANUALES POSTDESINFECCION PREVENTIVA		36

B. CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO (CONTROL DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS, MICROBIOLÓGICOS E INDICADORES RECOGIDOS EN EL ANEXO I DEL RD 140/2003)

INSTALACIÓN	NUMERO DE MUESTRAS	Nº TOTAL DE MUESTRAS (UD/AÑO)
ALJIBES DE AFC (2 ALJIBES)	1 UD/AÑO	2
ALJIBES DE AFC (ALTERNAR ALJIBE MENSUAL)	1 UD/MES	12
PUNTO TERMINAL AFC (GRIFO CONSUMIDOR)	1 UD/MES	12

TOTAL MUESTRAS ANUALES	26
------------------------	----

C. CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN PISCINAS DE USO COLECTIVO (DE ACUERDO AL ANEXO II DEL DECRETO CAM 80/1998 Y ANEXO I RD 742/2013)

TABLA 3. PISCINA HIDROTERAPIA

INSTALACIÓN	Nº DE MUESTRAS	Nº TOTAL DE MUESTRAS
PISCINA DE USO COLECTIVO (CONTROL CALIDAD DE AGUA DE PISCINA)	1 UD/MES	12 UD/AÑO
DETERMINACIÓN DE HONGOS EN PLAYA DE PISCINA, VESTUARIO MASCULINO Y VESTUARIO FEMENINO	4 UD/AÑO	4 UD/AÑO
DETERMINACIÓN DE ORGANISMOS MESÓFILAS EN PLAYA DE PISCINA, VESTUARIOS MASCULINO Y VESTUARIO FEMENINO	4 UD/AÑO	4 UD/AÑO