

[illegible]

REVISIÓN DE BOMBAS Y GRUPO DE PRESIÓN DE AFC	MENSUAL	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP
REVISIÓN DE VÁLVULAS ANTIRETORNO DE LA INSTALACIÓN DE AFC	MENSUAL	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP
VERIFICAR EQUIPOS DE MEDIDA	MENSUAL	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP
CALIBRAR EQUIPOS DE MEDIDA	ANUAL												FREMAP
AFC LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN													
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS ALJIBES DE AFC	ANUAL									EMPRESA MTO LEGIONELA			
DESINFECCIÓN DE LA RED COMPLETA DE FONTANERÍA Y DE LOS PUNTOS TERMINALES DE LA INSTALACIÓN DE AFC	ANUAL									EMPRESA MTO LEGIONELA			

PCI		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PCI REVISIÓN		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPROBAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE PANEL CLORADOR DE LOS ALJIBES DE PCI	DIARIA	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP
MEDIR Y REGISTRAR NIVEL DE CLORO/PH EN LOS ALJIBES DE PCI	MENSUAL	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA
DETERMINACIÓN DE LEGIONELLA EN ALJIBE O PUNTO TERMINAL, AL MENOS UNA MUESTRA ANUAL SEÑAL DEL ALJIBE (1 UD.)	MENSUAL	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y CALIBRAR SI ES NECESARIO EL PANEL DE REGULACIÓN DE CLORO DE ALJIBES	MENSUAL	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y PUNTOS TERMINALES	ANUAL								EMPRESA MTO LEGIONELA				
PCI LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN													X
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS ALJIBES DE PCI	ANUAL								EMPRESA MTO LEGIONELA				

PISCINA REHABILITACIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PISCINA VERIFICACIÓN		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPROBAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL VASO DE LA PISCINA.	DIARIO	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP
COMPROBAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE FILTRACIÓN, REGULADOR PH Y DESINFECCIÓN (PANEL, BOMBAS DOSIFICADORAS, ETC.)	DIARIO	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP
COMPROBAR Y REGISTRAR LOS NIVELES DE CLORO, PH, TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, TURBIDEZ, ETC. (REGISTRO)	DIARIO	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP
LIMPIAR EL REVESTIMIENTO DEL VASO CON LIMPIA-FONDOS, LA SUPERFICIE Y EL ESQUIMER	DIARIO	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP
COMPROBAR VOLUMEN DE AGUA FILTRADA Y RENOVADA (REGISTRO)	DIARIO	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP
REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA DEL VASO	DIARIA	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP
APERTURA DE GRIFOS Y DUCHAS DE INSTALACIONES ASOCIADAS NO UTILIZADAS (ACS/AFC)	SEMANAL	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP
VERIFICAR EQUIPOS DE MEDIDA	MENSUAL	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP	FREMAP
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN	SEMESTRAL						FREMAP						FREMAP
CALIBRAR EQUIPOS DE MEDIDA	ANUAL												FREMAP
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL VASO DE LA PISCINA	MENSUAL	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA
REVISIÓN DE LA AUSENCIA DE CORROSIÓN, INCRUSTACIÓN Y SEDIMENTOS EN EL VASO DE LA PISCINA	MENSUAL	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA
DETERMINACIÓN ANALÍTICA DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL VASO DE PISCINA CONFORME AL DECRETO CAM 80/1998 Y RD 742/2013 (1 UD.)	MENSUAL	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA
DETERMINACIÓN ANALÍTICA DE LEGIONELLA EN EL AGUA DEL VASO DE PISCINA (1 UD)	MENSUAL	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA
VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CALIBRAR SI ES NECESARIO, EL PANEL DE REGULACIÓN DE CLORO/PH DEL AGUA DE PISCINA	MENSUAL	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA
DETERMINACIÓN DE ORGANISMOS MESÓFILOS Y DE HONGOS EN PLAYA DE PISCINA, VESTUARIOS MASCULINO Y VESTUARIO FEMENINO (TOTAL 3 UD)	ANUAL				EMPRESA MTO LEGIONELA				EMPRESA MTO LEGIONELA				EMPRESA MTO LEGIONELA
DETERMINACIÓN DE ORGANISMOS MESÓFILOS EN PLAYA DE PISCINA Y VESTUARIOS (3 UD)	ANUAL				EMPRESA MTO LEGIONELA				EMPRESA MTO LEGIONELA				EMPRESA MTO LEGIONELA
PISCINA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN							X						X

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL VASO DE LA PISCINA, BOQUILLAS DE IMPULSIÓN, DEPÓSITOS AUXILIARES Y PARTES DESMONTABLES.	SEMESTRAL						EMPRESA MTO LEGIONELA						EMPRESA MTO LEGIONELA
TOMAR MUESTRA PARA DETERMINACIÓN DE LEGIONELLA SPP (1 Ud)	MENSUAL	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA
AJUSTAR DOSIS DE PRODUCTOS DE TRATAMIENTO EN FUNCIÓN DE LOS ANÁLISIS DEL AGUA DEL SISTEMA	MENSUAL	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA
DETERMINAR PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y RECuento DE AEROBIOS	MENSUAL	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA	EMPRESA MTO LEGIONELA
REALIZAR UN ANÁLISIS FÍSICO- QUÍMICO DEL AGUA DE APORTE	TRIMESTRAL	EMPRESA MTO LEGIONELA			EMPRESA MTO LEGIONELA			EMPRESA MTO LEGIONELA			EMPRESA MTO LEGIONELA		

NOTA: LAS OPERACIONES DONDE SE SEÑALA FREMAP, SERÁN REALIZADAS POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE BARCELONA