



HOSPITAL DE BARCELONA

REVISIÓN DIARIA ACS y AFCH

AÑO: 2025

MES: JUNIO

DIA	Acumulador 1 T > 60°	Acumulador 2 T > 60°	Acumulador 3	Retorno T>50°	Temp. Aljibes	Cloro 0,2<Cl< 0,6 ppm	Turbidez <4 UNF	Punto de control	Tecnico	Observaciones
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

La turbidez se medirá y anotará minimo una vez a la semana en las casillas marcadas en naranja