


FECHA: \_\_\_\_\_

 <b>FREMAP</b> <small>Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</small>	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</b>	CÓDIGO INSTALACIÓN: PCI
		CÓDIGO MÁQUINA: ALG
		CÓDIGO INTERNO:
d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:

**ALJIBES O DEPOSITOS DE  
ACUMULACION DE AGUA DE  
EXTINCION DE INCENDIOS**

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
L	A	Limpiar los filtros y los elementos de retención de suciedad en sistemas de agua				
L	A	Comprobar la apertura y cierre del sistema de llenado, boya, electroválvula o similar (*)				

Materiales Sustituídos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

(\*) Comprobar que el volumen útil de agua disponible en el aljibe ó depósito es correcto según especificaciones del Proyecto ó necesidades de la instalación.

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero