


FECHA: \_\_\_\_\_

 <small>Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</small>	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</b>	CÓDIGO INSTALACIÓN: PCI
		CÓDIGO MÁQUINA: ICS
		CÓDIGO INTERNO:
d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual		
Oficial de Mantenimiento: _____		Ingeniero de Mantenimiento: _____

**HIDRANTE**

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
	A	Comprobación de funcionamiento y estado general				
	A	Realizar prueba de estanqueidad a la red con la presión de suministro				
	5A	Someter a la manguera a una presión de prueba de 15 bar				
	s	Anotar presión de circuito				
	s	Comprobar la accesibilidad a hidrante				
	S	Engrasar tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo				
	S	Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje				
	S	Anotar lectura de contador				
	T	Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes				
	T	Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto				
	T	Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores				

**Materiales Sustituídos:**
**Observaciones:**
**Sombreado: Técnico-Legal**

Firma del O.M.: \_\_\_\_\_

Firma Ingeniero \_\_\_\_\_