


FECHA: \_\_\_\_\_

 <div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 150px; margin-top: 10px;"></div>	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO</b>	CÓDIGO INSTALACIÓN: PCI
		CÓDIGO MÁQUINA: NAS
		CÓDIGO INTERNO:
d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Bianual		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:
<b>NOTIFICADOR DEL SISTEMA DE ASPIRACION</b>		

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
	T	Revisión bomba de aspiración				
	T	Limpieza filtro de bomba de aspiración				
	T	Reapriete de borneros				
	T	Limpieza de detectores ópticos				
	T	Pruebas de acuse de alarma de los detectores				
	T	Comprobar programación asociada				
L	A	Verificación de los equipos de transmisión de alarma (*)				

<b>Materiales Sustituídos:</b>
--------------------------------

<b>Observaciones:</b> <b>Sombreado: Técnico-Legal</b> (*) Las operaciones de mantenimiento técnico-legal deberán hacerse coincidir con las correspondientes operaciones de los sistemas automáticos de detección y alarma de incendios.
---

Firma del O.M.:	Firma Ingeniero
-----------------	-----------------