


FECHA: _____

 <div style="border: 1px solid red; height: 30px; width: 250px; margin-top: 10px;"></div>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO	CÓDIGO INSTALACIÓN: PCI
		CÓDIGO MÁQUINA: ROC
		CÓDIGO INTERNO:
d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Biannual		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:

ROCIADORES DE AGUA

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
L	A	Verificacion de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma				
L	A	Prueba de la instalacion en las condiciones de su recepcion con la realización de curvas de presión				
L	A	Verificar correcta sujecion de redes y accesorios				
	A	Limpiar los filtros en las redes de agua				
L	T	Comprobar que los rociadores estan libres de obstaculos para su funcionamiento				
L	T	Comprobar el estado de los componentes del sistema especialmente de la valvula de prueba y solenoide				
	T	Comprobacion de los circuitos de señalizacion, pilotos y leds				
L	T	Limpieza general de todos los componentes				

Materiales Sustituídos:

Observaciones:
 Sombreado: Técnico-Legal

Firma del O.M.:	Firma Ingeniero
-----------------	-----------------