


FECHA: _____

 FREMAP <small>Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61</small>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TECNICO - LEGAL Y RECOMENDADO	CÓDIGO INSTALACIÓN: PCI
		CÓDIGO MÁQUINA: ICS
		CÓDIGO INTERNO:
d=Diario s=Semanal q=Quincenal m=Mensual b=Bimestral T=Trimestral S=Semestral A=Anual B=Biannual		
Oficial de Mantenimiento:		Ingeniero de Mantenimiento:

**TRATAMIENTO DE AGUA
INSTALACION PCI**

Nº		GAMAS DE MANTENIMIENTO	OPTIMO	DATO/Vº Bº	TIEMPO	
					PREV.	REAL
	A	Limpieza del circuito de agua de incendios.				
	A	Determinación de Legionella.				
	A	Desinfección del circuito, si procede. (Tratamiento de choque)				
	S	Comprobar estado de conservación y limpieza de los depósitos; inspección visual de suciedad general, corrosión, ó incrustaciones.				
	S	Comprobar estado de conservación y limpieza de los puntos terminales; inspección visual de suciedad general, corrosión, ó incrustaciones. (hidrantes, BIE's, rociadores...)				
	T	Comprobar correcto funcionamiento de filtros y otros equipos de tratamiento y/o desinfección del agua, si dispone de ellos.				
	T	Medir temperatura en depósito de acumulación, si existe				
	T	Medir nivel de cloro residual libre en depósito de acumulación, si existe, y en un				

Materiales Sustituidos:

Observaciones:

Sombreado: Técnico-Legal

Firma del O.M.:

Firma Ingeniero