

## NOTA DE SUBSANACIÓN DE ERRORES

Mediante la presente, les informamos que se ha advertido un error material, de hecho o aritmético en la licitación para la **Contratación del servicio de mantenimiento integral de instalaciones de protección contra incendios de los Centros Asistenciales y Hospitales de Día de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, sitios en varias Comunidades Autónomas de España**, con número de expediente **LICT/99/024/2020/0005**, por lo que se procede a publicar este documento, a fin de informar a los licitadores de las incidencias advertidas, así como de las actuaciones que para corregir dichas incidencias ha realizado esta Mutua.

- Resumen de las incidencias advertidas y actuaciones realizadas por FREMAP:

Se ha reflejado un coste informativo erróneo del promedio de las actuaciones de mantenimiento correctivo de esta licitación relativo al servicio de mantenimiento integral de instalaciones de protección contra incendios.

A estos efectos y para que los licitadores puedan tener un dato adecuado sobre el coste de mantenimiento correctivo, se debe corregir el dato del promedio y el número de actuaciones que aparecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas, página 6, apartado 3.2. Mantenimiento Correctivo.

Igualmente, señalar que dicho dato informativo no afecta al cálculo del presupuesto base de licitación, ya que dicho presupuesto se ha calculado con la información correcta.

El nuevo cuadro que figura en el pliego técnico subsanado es el siguiente:

LOTE	ÁMBITO	NÚMERO	PROMEDIO OPERACIÓN
1	VARIAS COMUNIDADES	97	133,62 €
2	TENERIFE Y LA PALMA	5	190,84 €
3	GRAN CANARIA, FUERTEVENTURA Y LANZAROTE	6	123,89 €

Por otro lado, se detecta un error en la enumeración de materiales en los centros ubicados en el País Vasco, objeto de esta licitación. A estos efectos, se debe sustituir en el ANEXO 1 Localización e inventario de los centros, del Pliego de Prescripciones Técnicas, ubicado dentro de la carpeta ANEXOS.zip (subcarpeta ANEXOS TÉCNICOS), el Excel denominado PAÍS VASCO y tener en cuenta el Excel denominado PAÍS VASCO SUBSANADO.

El nuevo cuadro subsanado es el siguiente:

LISTADO DE INSTALACIONES DE PI		FREMAP											
COMUNIDAD AUTÓNOMA		PAÍS VASCO											
ELEMENTOS DE EXTINCIÓN (1)		01/00	01/01	20/00	20/01	20/02	20/04	20/05	48/00	48/01	48/02	TOTALES	
ELEMENTOS DE EXTINCIÓN		VITORIA 1	VITORIA 2	SAN SEBASTIÁN	EIBAR	MONDRAGÓN	BEASAIN	IRÚN	BILBAO CLÍNICA	BILBAO REHAB	ABADIAND	BARAKALDO	TOTALES
EXTINTORES MANUALES		12	9	12	19	5	10	8	12	10	8	5	110
BIÉS		2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	6
GRUPO DE PRESIÓN DE INCENDIOS													0
DETECCIÓN AUTOMÁTICA (2)		01/00	01/01	20/00	20/01	20/02	20/04	20/05	48/00	48/01	48/02	TOTALES	
DETECCIÓN AUTOMÁTICA (2)		VITORIA 1	VITORIA 2	SAN SEBASTIÁN	EIBAR	MONDRAGÓN	BEASAIN	IRÚN	BILBAO CLÍNICA	BILBAO REHAB	ABADIAND	BARAKALDO	TOTALES
CENTRAL DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN		1			2				1				4
DETECTORES		0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24
PULSADORES DE ALARMA		5	0	0	8	0	0	0	5	0	0	0	18
SIRENA DE ALARMA		2	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	8
SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTRACCIÓN MONÓXIDO DE CARBONO													
REVISIONES TRIMESTRALES, TAREAS A REALIZAR SEGÚN Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo (Reglamento de instalaciones de protección contra incendios)													

- Nueva **NOTA DE FECHAS:**

- La fecha límite de presentación de ofertas será el día 20 de JULIO. de 2020, a las 14 horas.
- La fecha de apertura pública de la oferta económica y, en su caso, los demás criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas será el día 30 de JULIO de 2020 a las 12:00 horas.

Majadahonda a **02 de julio de 2020.**